

[illegible]

Megjegyzések:

- 0,15 = „110,25mft (1" A" épület tervezett földszinti padlóvonal)
- BETON: C30/37-XC1-16-F3
- BETONACÉL: B500
- BETONFEDES: 2,5cm
- HASZNOS TEHER ALAPRÉTEK:
- LAKÁS 2,00kN/m²; ERKÉLY, LÉPCSŐ, FOLYOSÓ 3,00kN/m²; PARKOLÓ ÉS RÁMPA 2,50kN/m²; TETŐ 0,40kN/m²
- AZ SZÉLEKET ÉS AZ ÁTÖRÉSEKET MINDENYEN EKEZNI KÖRBE KELL SZÉNI
- AZ JELETT MÉRTEK A VASAK KÜLMÉRTEK
- A BETON BÉDOLGÁZKÖZÖR VIBRÁLÓDOL
- A VASSZERELÉST CSAK KÉPESÍTETT VASSZERELŐ KÉSZÍTHETIK
- A BETONÖZÁS CSAK FEELŐS MŰSZAKI VEZETŐ ÉS ELLŐRŐ ENGEDÉLYÉVEL KEZDŐHET MEG.
- A TERV CSAK A VONATKÖZŐ ÉPÍTÉST, GÉPÉST ÉS VILÁGOS TERVEKKEL EGYÜTT ÉRVÉNYES
- ÁTÖRÉSEKET A SZAKAJI TERVEK TARTALMAZNAK.
- AZ ELKÉSZÜLT FALAZATOKAT A FELTETŐK LÖVŐ FÖDÉM ILL. KOSZORÓ ELKÉSZÜLTÉIG ELBORULÁS ELLEN MEG KELL TÁMASZTANI.
- AZ ELŐREGYÁRTOTT GERENDÁKAT, ÁTHIDALÓKAT ÁTÖRÉSSÉ, VÉGÉN ROGÍTÉSSÉ, VÉSSÉSEL RONCSOLNI TILOS!
- MONOLIT GERENDÁKAT, BORDÁKAT, PILLÉREKET ÁTÖRÉSSÉ, VÉGÉN GYŐNGÉSTEN TILOS!
- AZ ELŐREGYÁRTOTT ELEMEL KEZELÉSEKOR AZOK ALÁTÁMASZTÁSI ÉS BEPÍTÉSI ELŐIRÁSAI BE KELL TARTANI
- AZ TERV CSAK A SZERKEZETI MŰSZAKI LEÍRÁSSAL EGYÜTT ÉRVÉNYES
- AZ ELŐREGYÁRTOTT FALAZATOKAT A FELTETŐK LÖVŐ FÖDÉM ILL. KOSZORÓ ELKÉSZÜLTÉIG A KIVÉTELÉS ÉS A GYÁRTÁS MEGKEZDÉSE ELŐTT A HELYSZÍNEN ELNÖZNI KELL! ELTÉRÉS ESETÉN A TERVEZŐKET HALADÉKTALANUL ÉRTESÍTENI KELL!
- KIVÉTELÉS ELEKTRONIKUS ADATZÖLGAZTALÁS SZERINT TÖRTÉNEN.

 PRO PERVIUM Mérnöki Iroda Kft.	PRO PERVIUM MÉRNÖKI IRODA Kft. 9025 Győr, Bercsényi Liget 26/A/6. Tel.: 96/822-385 e-mail: propervium@propervium.hu	
	 HUNGARO DESIGN MÉRNÖKI IRODA KFT.	HUNGARO DESIGN MÉRNÖKI IRODA Kft. 8900 Zalaegerszeg, Iskola köz 6-8. fszt. 4.

Tervfeladat:	ÖNKORMÁNYZATI TÁRSASHÁZ 1076 Budapest, VII. ker. Verseny u. 22-24. hrsz.: 32934.	Dátum:	2022.02.09.
STATIKUS KIVITELI TERV		Munkaszám:	S21-204
Építtető:	Budapest Főváros VII. ker. Erzsébetváros Önkormányzata 1073 Budapest, VII. ker., Erzsébet kör. 6.	Tervfajta:	KIVITELI
Terv megnevezése:	"A" ÉPÜLET - 1. EMELET FELETTI GERENDÁS VASALÁSI TERVE	Tervszám:	SA-05
Statisztus tervező:	 Gémes Miklós Ottó okl.építőmérnök MMKsz.: T 19-0871	Társtervező:	 Zelei Péter okl.építőmérnök MMKsz.: T 08-0881
		Társtervező:	 Buzogány Ferenc okl.építőmérnök MMKsz.: T 20-0589