



P1-A-2 jelű pillér M=1:25  
készül: 6 helyen

[illegible]

- +0,15 = +110,25mBf ("A" épület tervezett földszinti padlóvonal)
- BETON: C30/37-XC1-16-F3
- BETONACÉL: B500
- BETONFEDÉS: 3,5cm
- HASZNOS TEHER ALAPÉRTÉKE:
  - LAKÁS 2,00kN/m<sup>2</sup>; ERKÉLY, LÉPCSŐ, FOLYOSÓ 3,00kN/m<sup>2</sup>; PARKOLÓ ÉS RÁMPA 2,50kN/m<sup>2</sup>; TETŐ 0,40kN/m<sup>2</sup>
- A SZÉLEKET ÉS AZ ÁTTÖRÉSEKET MINDEN ESETBEN KÖRBE KELL SZEGNI
- A JELÖLT MÉRETEK A VASAK KÜLMÉRETEI!
- A BETON BEDOLGOZÁSKOR VIBRÁLANDÓ
- A VASSZERELÉST CSAK KÉPESÍTETT VASSZERELŐK KÉSZÍTHETIK
- A BETONOZÁS CSAK FELELŐS MŰSZAKI VEZETŐ ÉS ELLENŐR ENGEDÉLYÉVEL KEZDHETŐ MEG.
- A TERV CSAK A VONATKOZÓ ÉPÍTÉSZ, GÉPÉSZ ÉS VILLAMOS TERVEKKEL EGYÜTT ÉRVÉNYES
- AZ ÁTTÖRÉSEKET A SZAKÁGI TERVEK TARTALMAZZÁK.
- AZ ELKÉSZÜLT FALAZATOKAT A FELETTÜK LÉVŐ FÖDÉM ILL. KOSZORÚ ELKÉSZÜLTÉIG ELBORULÁS ELLEN MEG KELL TÁMASZTANI.
- AZ ELŐREGYÁRTOTT GERENDÁKAT, ÁTHIDALÓKAT ÁTTÖRÉSSSEL, EGYÉB RÖGZÍTÉSSSEL, VÉSÉSSSEL RONCSOLNI TILOS!
- MONOLIT GERENDÁKAT, BORDÁKAT, PILLÉREKET ÁTTÖRÉSSSEL, VÉSÉSSSEL GYENGÍTENI TILOS!
- AZ ELŐREGYÁRTOTT ELEMEL ELHELYEZÉSEKOR AZOK ALÁTÁMASZTÁSI ÉS BEÉPÍTÉSI ELŐÍRÁSAIT BE KELL TARTANI!
- A TERV CSAK A SZERKEZETI MŰSZAKI LEÍRÁSSAL EGYÜTT ÉRVÉNYES.
- A MÉRETEKET ÉS A FOGADÓSZERKEZETEK TERVSZERINTI HELYZETÉT A KIVITELEZÉS ILL. A GYÁRTÁS MEGKEZDÉSE ELŐTT A HELYSZÍNEN ELLENŐRIZNI KELL! ELTÉRÉS ESETÉN A TERVEZŐKET HALADÉKTALANUL ÉRTESÍTENI KELL!
- KITÜZÉS ELEKTRONIKUS ADATSZÓLGÁLTATÁS SZERINT TÖRTÉNJEN.

pozíció	db	ø	hossz/db	ø6	ø8	ø10	ø12	ø14	ø16	ø18	ø20	ø22	ø25
1	168	8	1.12		188.16								
2	152	8	0.92		139.84								
3	64	22	4.20									268.80	
4	252	8	1.26		317.52								
5	48	25	4.34										208.32
6	2	20	4.35								8.70		
7	22	8	1.32		29.04								
8	2	20	4.35								8.70		
9	3	8	0.89		2.67								
hossz átmérőnként (m)					677.23						17.40	268.80	208.32
fm tömeg átmérőnként (kg/fm)				0.222	0.395	0.617	0.888	1.210	1.580	0.000	2.470	0.000	3.850
tömeg átmérőnként (kg)					267.51						42.98		802.03
össztömeg												<b>1112.52 kg</b>	

		<b>PRO PERVIUM MÉRNÖKI IRODA Kft.</b> 9025 Győr, Bercsényi Liget 26/A/6. Tel.: 96/822-385 e-mail: propervium@propervium.hu	
		<b>HUNGARO DESIGN MÉRNÖKI IRODA Kft.</b> 8900 Zalaegerszeg, Iskola köz 6-8. fszt. 4.	
Tervfeladat: <b>ÖNKORMÁNYZATI TÁRSASHÁZ</b> 1076 Budapest, VII. ker. Verseny u. 22-24., hrsz.: 32934.		Dátum: 2022.02.01.	
<b>STATIKUS KIVITELI TERV</b>		Munkaszám: S21-204	
Építtető: <b>Budapest Főváros</b> <b>VII. ker. Erzsébetváros Önkormányzata</b> 1073 Budapest, VII. ker., Erzsébet krt. 6.		Tervfajta: <b>KIVITELI</b>	
Terv megnevezése: <b>"A" ÉPÜLET - 1. EMELETI</b> <b>PILLÉREK VASALÁSI TERVE</b>		Tervszám: <b>SA-04</b>	
Statikus tervező:  <b>Gémes Miklós Ottó</b> okl.építőmérnök MMKsz.: T 19-0871		Méterarány: <b>M 1:25</b>	
Társtervező:  <b>Zelei Péter</b> okl.építőmérnök MMKsz.: T 08-0881		Társtervező:  <b>Buzogány Ferenc</b> okl.építőmérnök MMKsz.: T 20-0589	