

AVDH Bélyegző


TARTÓSZERKEZETI SZAKÉRTŐI NYILATKOZAT
A
BUDAPEST VII. KERÜLET, KERTÉSZ UTCA 32. SZÁM ALATTI
UDVARI ÉPÜLET MELLETTI FÁKRÓL

Épület helye: 1077 Budapest, Kertész utca 32.

Megbízó:

A Kertész utca 32. szám alatti, udvari épület falrepedései egyértelműen összefüggésben vannak az épület melletti fákkal!

Az épület repedéseinek megállításhoz és mérsékléséhez, tehát az épület állagának megóvása miatt az épületről 5m-en belül eső fák kivágása szükséges!



Miskolc, 2024. április 10.

Kalydy Zoltán

Kalydy Zoltán
okl. építőmérnök
Tartószerkezeti szakértő SZÉSI-05-0932
Szerkezettervező T-05-0932