



- A TERVEZŐTŐK ELŐIRÁIT CSAK A TERVEZŐZŐ VÁLLALKOZÁSÁVAL LEHET!
- A tervező az elkészített egyéni kiadott műszaki leírásával és árazatlan költségvetés kiírásával egyezményes!
- Minden beépítésre kerülő látszó berendezés pontos típusát megrendelés előtt! Megrendelővel egyeztetni szükséges!
- Minden berendezésre kerülő berendezés beépítésnél a gyártó előírásai maradéktalanul betartandók!
- A kivitelezés megkezdése előtt a szakági és generál vállalkozók minden esetben egyeztetés és szerelési sorrendet!
- A terven jelölt méretek a helyszínen ellenőrizendőek!
- Szerelvények, berendezések szerelését minden esetben oldható kötéssel kell kialakítani!
- A gépészeti berendezések rögzítéséhez reggelszállítóval ellátott megfogásokat, alátámasztásokat kell alkalmazni!
- Légcsatlakozó hálózat kivételé horgonyozott acélelem!
- A szabványos készülékek befűtése a gyártó védőtávolságok a mérvadóak!
- Minden lefűtőszálon szabványos elemet kell beépíteni!
- Tűzvédelmi vonatkozásban az érvényben lévő OTSZ előírásai mértékadóak!
- Az esetleges pontok munkánál, utólagos fal és fűdátóműtől készítésénél fokozott figyelmet kell fordítani azok kivezetéséhez! A bontási munkák megkezdése előtt jóvá kell hagyatni azokat a generál építészeti engedéllyel!
- A vízszigetelőtűzgátló fedésben és falakon történő csatlóvezeték vízszigetelőtűzgátló módon kell kialakítani (Tűzvédelmi vonatkozásban az érvényben lévő tűzvédelmi szabvány előírásai mértékadóak!)

