



Jelmagyarázat:

- Tervezett gázvezeték varratmentes acél
MSZ EN ISO 3183, MSZ EN 10220
- VISSZAÉPÍTEND? ÉPÜLET BEÁLLÁS MVM F?GÁZ ÉPÍTI MEGRENDELÉS ALAPJÁN
- Tervezett kizell?z?vezeték
MSZ EN ISO 3183, MSZ EN 10220

⊞ KARIMÁS gáz gömbcsap

⊞ Menetes gáz gömbcsap

Megjegyzés:

HEGESZTÉST, SZERELÉST, NYOMÁSPRÓBÁT A G-TU-4 TECHNOLÓGIA ÉS AZ MBSZ SZERINT KELL VÉGEZNI.
GÁZ MEO-HOZ EPH JEGYZ?KÖNYV SZÜKSÉGES, (MSZ HD 60364-5-54:2007)
GÁZ MEO-HOZ EREDETI VÉGLEGES KÉMÉNYSEPR? NYILATKOZAT SZÜKSÉGES.
FI-RELÉ BEÉPÍTÉSE SZÜKSÉGES, MEO-RA JEGYZ?KÖNYVEL IGAZOLNI.
TERVDOKUMENTÁCIÓHOZ BIZTONSÁGI ÉS EGÉSZSÉGVÉDELMI TERV KÉSZÜLT.

Nyomáspróba:

- szilárdsági vizsgálat 1 bar/15 perc
- tömörségi vizsgálat 150 mbar/10 perc

Üzemeltetés és karbantartás a gépkönyv szerint.

Szereléskor a helyszíni adottságokat figyelembe kell venni.

A méretek a helyszínen ellen?rizend?k.

A terv a m?szaki leírással együtt érvényes.

A KONDENZVÍZ ELVEZETÉS?L SEMLEGESÍT?N KERESZT?L
A KIVITELEZÉS SORÁN GONDOSKODNI KELL.

A VILLÁMVÉDELMEMR?L GONDOSKODNI KELL A KIVITELEZÉS SORÁN.

revo	2021.12.	kiviteli tervdokumentáció
Verzió	Dátum	Módosítás tárgya

PROJEKT	ÖNKORMÁNYZATI TÁRSASHÁZ LÉTESÍTÉSE		
HELYSZÍN	H-1076 BUDAPEST, VII. KER. VERSENY UTCA 22-24.		
HRSZ	32934		
ÉPÍTETŐ	BUDAPEST FŐVÁROS VII. KER. ERZSÉBTVÁROS ÖNKORMÁNYZATA 1073 BUDAPEST, VII. KER. ERZSÉBET KRT. 6.		
GENERÁL TERVEZŐ	ZIP ARCHITECTS KFT. RUPPERT ANDRÁS JUHÁSZ-SZIGETI ZSÓFIA PÁNOVITS NORBERT SIMON LÁSZLÓ É 08-0585 É 08-0639		
ÉPÜLETGÉPÉSZ TERVEZŐ	PARSCH ÁDÁM NAGY GYÖRGY PARSCH KFT okl. épületgépész-mémők gépészmémők H-1016 Budapest, Berényi utca 9. e: parsch.hvac@gmail.com m: 06-20-236-5184 G-01-15737		
TERVTÍPUS	kiviteli revo	LÉPTÉK	M 1:50
DÁTUM	2021. október	RAJZLAP	420x594
TERVLAP	GÁZELLÁTÁS ALAPRAJZ 6. EMELET		GG- 03