



Vezetékezés falon kívül kábeltálcán vagy Mű i védőcsőben NYM-J kábellet,
padlóban betonlemez vagy szimán védőcsőben, gipszkarton falban Mű II védőcsőben.
Tűzgátló kábelketek tűzgátló kábeltálcán (pl. OBO RKSM 420), ledgázcsöket tűzgátló bilincsben kell vezetni.
Tűzszakasz határon tűzgátló tömítést kell alkalmazni.
A kábeltálcák minden falátvezetésénél tűzszakasz határon meggy-át, illetve minden lakás bekötésénél tűzgátló tömítés szükséges.

- L1 Eglo 99223 Fueva 5 mennyezeti LED lámpa 16,5W 3000K 1800lm 21cm
- L2 Eglo 95874 Pineda süllyesztett LED spot 12W 1000lm
- L3 Rabalux 5073 Zircon fal lámpa 2xGU10
- L4 Philips Ledinaire WT060C LED565/840 PSU L1500 40W 5600lm 4000K IK08, IP66
- L5 PULA (Philips) 34W 3400lm 4000K IP65 120cm szabadosugárzó LED lámpatest
- L6 Eglo 99265 Fueva 5 mennyezeti LED lámpa IP44 20W 3000K 2300lm 28,5cm
- L7 Philips 17337/793/PM Hedgehog kültéri fal lámpa 1xEL27 IP44 91x160x182mm
- L8 SLV 22962 BRICK DOWNUNDER kültéri fal lámpa 1xEL14
- L9 Philips 15382/54/PM Patio állólámpa IP44 1xEL27 47,1cm
- L10 SLV 227410 Nautilus 1xGU10 IP65 kültéri lesültnes spot lámpa
- L11 Philips 50181/31/PM Emmer süllyesztett spot lámpa 1xGU10 IP20
- L12 NOWODVORSKI Eye Tone Mennyezeti lámpa TL 6935
- L13 SLV 151323 Bima II 2xGU10, szürke 3-fézési sínadapterrel
- L14 Ledance Endura Style Wall Square 15W 3000K IP44 szürke kültéri fal LED lámpa
- L15 Hajdólámpa

JELMAGYARÁZAT	
	elektromos berendezés
	dupla
	vízmentes (csatlakozás) dupla
	kétpólusú kapcsoló
	váltakozó
	keresztelő kapcsoló
	csatlakozás
	300°-os mozgáskörrel
	360°-os teljeskörrel
	1 fázisú tokozott kapcsoló
	3 fázisú tokozott kapcsoló
	1 fázisú fix bekötés
	3 fázisú fix bekötés
	RWA alaknyílós szerkezet
	redőny kiállítás
	elcsúszó ventilátor
	biztonsági világítás aszimmetrikus optikával
	biztonsági világítás szimmetrikus optikával
	akkumulátoros tápellátó
	EPH bekötés
	mennyezeti lámpa
	fallámpa
	lambda süllyesztett lámpa
	por- és páramentes lámpatest
	mennyezeti lámpahely
	fallámpahely
	kábelvezetés alsóbb szintre
	kábelvezetés felsőbb szintre

A		2021.12.08			
VÁLTOZAT	MEGNEVEZÉS	KIDARAB DÁTUMA		ÖSSZETARTÓZÓ TERVEK	
Vilmos tervező:		Megbízó:		Epléző:	
Dinamic Kft.		Budapest Főváros VII. kerület		Vilmos tervező:	
Pintékné Koltó Dóra V-T-13-4574		Erzsébetváros Önkormányzata		Gépező:	
2100 GÓDOLLO THÖKÖLY U 54.		1073 Budapest VII. Kerület, Erzsébet krt. 6.		Papírméret:	
Tel./FAX:06 78-430 979				A1+	
E-mail: dinamic.kft@invitel.hu					
Tervezés tárgya:		Önkormányzati társasház		Tervfajta:	
		1076 Budapest, VII. Kerület, Verseny u. 22-24.		Méretarány:	
		hrsz: 32934		Kivitel:	
Félelő tervező:		Terv megnevezése:		Rajzol:	
Pintékné Koltó Dóra V-T-13-4574		ERŐSÁRAM		V-6B	
		4. EMELET NYOMVONAL TERV			