TELEKHATÁR

Tűzgátló átvezetés

B lépcsőház bejárat

A lépcsőház bejárat

Falon kívül szerelt kapcsoló

OBO RKSM 650 kábletálca +2,55

OBO RKSM 620 tűzálló kábletálca +2,65

OBO RKSM 620 tűzálló kábletálca +2,80

Főelosztó (+EK1)

DEVIsnow-30T Fűtőkábel
10m; 300W; csatornaérzékelővel

DEVIsnow-30T Fűtőkábel
4x215m; 4x6470W; 10cm-es fektetési távolság, 380W/m
(4m széles fűtött sáv esetén elég 4x170m; 4x4955W)
Burkolatba épített nedvesség érzékelővel

Lejtés 8,50%

Lejtés 17,00%

Mélygarázs first levegő pótló akna

Külön tekercsben szerelni

Tűzoltó szekrény pm 70 65/25/80

10/10 födémáttörés
Tűzgátló átvezetés

50/25 födémáttörés
Tűzgátló átvezetés

Tűzoltó készülékhely pm 2 kg/6kg

A transzformátort áramszolgáltató tervezi, főelosztó rácsatlakozása a terv elkészülte után egyeztetendő

JELMAGYARÁZAT

EL	elosztó berendezés		180°-os mozgásérzékelő	M	RWA ablaknyitó szerkezet	L1	mennyezeti lámpa
	dugalj		360°-os mozgásérzékelő	R	redőny kiállás	L7	fali lámpa
	vízmentes (csapófedeles) dugalj		360°-os jelenlétérzékelő	M	elszívó ventillátor	L5	por- és páramentes lámpatest
	kétpólusú kapcsoló		1 fázisú tokozott kapcsoló	LI-6	biztonsági világítás aszimmetrikus optikával		mennyezeti lámpahely
	váltókapcsoló		3 fázisú tokozott kapcsoló	LI-5	biztonsági világítás szimmetrikus optikával		fali lámpahely
	keresztváltó kapcsoló		1 fázisú fix bekötés		akkumulátoros kijáratmutató		kábelátvezetés alsóbb szintre
	csillárkapcsoló		3 fázisú fix bekötés		EPH bekötés		kábelátvezetés felsőbb szintre

Vezetékezés téglafalban süllyesztetten MÜIII csőben
garázstérben falon kívül kábeltálcán vagy Mü I védőcsőben NYM-J kábellel,
padlóban betonflex vagy symalen védőcsőben, gipszkarton falban Mü II védőcsőben.
Tűzálló kábeleket tűzálló kábeltálcán (pl. OBO RKSM 620), leágazásokat tűzálló bilincsben kell vezetni.
Tűzszakasz határon tűzgátló tömítést kell alkalmazni.

L1	Egło 99223 Fueva 5 mennyezeti LED lámpa 16,5W 3000K 1800lm 21cm
L2	Egło 95874 Pineda süllyesztett LED spot 12W 1000lm
L3	Rábalux 5073 Zircon fali lámpa 2xGU10
L4	Philips Ledinaire WT060C LED565/840 PSU L1500 46W 5600lm 4000K IK08, IP66
L5	PILA (Philips) 34W 3400lm 4000K IP65 120cm szabadonsugárzó LED lámpatest
L6	Egło 99265 Fueva 5 mennyezeti LED lámpa IP44 20W 3000K 2300lm 28,5cm
L7	Philips 17337/93/PN Hedgehog kültéri fali lámpa 1xE27 IP44 91x160x182mm
L8	SLV 229062 BRICK DOWNUNDER kültéri fali lámpa 1xE14
L9	Philips 15282/54/PN Patio állólámpa IP44 1xE27 47,1cm
L10	SLV 227410 Nautilus 1xGU10 IP65 kültéri leszúrható spot lámpa
L11	Philips 50181/31/PN Ennepér süllyesztett szpot lámpa 1xGU10 IP20
L12	NOWODVORSKI Eye Tone Mennyezeti lámpa TL-8925
L13	SLV 152232 Bima II 2xGU10, szürke 3-fázisú sínadapterrel
L14	Ledvance Endura Style Wall Square 15W 3000K IP44 szürke kültéri fali LED lámpa
L15	Hajólámpa

A	ALAPKIADÁS	2021 12 08	
VÁLTOZAT	MEGNEVEZÉS	KIADÁS DÁTUMA	ÖSSZETARTOZÓ TERVEK

Villamos tervező:
Dinamic Kft.
Pintérné Kolb Dóra V-T 13-4574
2100 GÖDÖLLŐ THÖKÖLY U 54.
Tel./FAX:06 28-430 979
E-mail: dinamickft@invitel.hu

Megbízó:
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata
1073 Budapest VII. Kerület, Erzsébet krt. 6.

Építész: Ruppert András
Villamos tervező:Valter Róbert
Gépész: Parsch Ádám
Papírméret: A0+

Tervezés tárgya:
Önkormányzati társasház
1076 Budapest, VII. Kerület, Verseny utca 22-24.
hrsz: 32934

Tervfajta: Kiviteli
Méretarány: M 1:50

Felelős tervező:
Pintérné Kolb Dóra V-T 13-4574

Terv megnevezése:
ERŐSÁRAM
PINCE SZINT ALAPRAJZ

Rajzszám: V-1