



JELMAGYARÁZAT	
	homlokzati hang- és fényjelző
	beléri hangjelző
	alacsony szerelhető, címpont, huroktípú hangjelző
	optikai füstérzékelő
	optikai füstérzékelő áramnyezet felet, másodkijelzővel
	hőmaximum / hősebesség érzékelő
	optikai füstérzékelő alacsony hangjelzővel
	hőmaximum / hősebesség érzékelő alacsony hangjelzővel
	légcsatorna érzékelő másodkijelzővel
	kombinált hő- és füstérzékelő
	kézi jelzésadó izolátorral, h=1,40m
	címmező / U modul
	elektromos kulcszsf
	tűjelző központ
	hő- és füsttelvezető (HFR) rendszer kézi indító
	vezérelhető tűzcsappantyú
	tűzoltósági jelző
	hőkérelvezető ellenőrzés kódokozban
	kábelárvézés alsóbb szintre
	kábelárvézés felsőbb szintre
	Tűjelző kábel JB-VISY 1x2x0,8mm2
	Tűzálló kábel E30 JB-HISOH 1x2x0,8mm2 funkciók szerkesztel rögzh
	Tűzálló kábel E30 JB-HISOH 2x2x0,8mm2 funkciók szerkesztel rögzh
	Tűzálló kábel E30 JB-HISOH 4x2x0,8mm2 funkciók szerkesztel rögzh
	Tűzálló kábel E30 JB-HISOH 2x2x1mm2 funkciók szerkesztel rögzh

A	ALAPKIADÁS	2021 12 08	ÖSSZETARTÓZÓ TERVEK	
VÁLTOZAT	MEGNEVEZÉS	KIADÁS DÁTUMA		
Villamos tervező: DINAMIC KFT. 2100 Gódóli, Thököly Imre u. 54. Tel.: +36-20-954-7249 Email: iroda@epuletvillamos.hu		Megbízó: Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata 1073 Budapest, Erzsébet krt. 6.		Építész: Ruppert András Villamos tervező:Walter Róbert Gépész: Parsch Ádám Papírméret: A1
Tervezés tárgya:		Önkormányzati társasház 1076 Budapest, Verseny u. 22-24. nr.sz: 32934		Tervfajta: KIVETELI
Felelős tervező: Pintérné Kolt Dóra V-TB-4574 Tel.: +36-20-954-7249 Email: iroda@epuletvillamos.hu		Terv megnevezése: TÜZJELZŐ RENDSZER III. EMELET NYOMVONAL TERV		Méretarány: M 1:100
				Rajzsám: VT-5