





























JELMAGYARÁZAT							
	elosztó berendezés		180°-os mozgásérzékelő		RWA ablaknyíló szerkezet		mennyezeti lámpa
	dugalj		360°-os mozgásérzékelő		redny kiáltás		fali lámpa
	vízmentes (csapófeleles) dugalj		360°-os jelerlelőérzékelő		elvezető ventilátor		por- és páramentes lámpatest
	kétpólusú kapcsoló		1 fázisú tokozott kapcsoló		biztonsági világítás aszimmetrikus optikával		mennyezeti lámpahely
	hátpólusú kapcsoló		3 fázisú tokozott kapcsoló		biztonsági világítás szimmetrikus optikával		fali lámpahely
	keresztváltó kapcsoló		1 fázisú fix bekötés		akkumulátoros kijáratmutató		kábeltávezetés alsó szintre
	collárkapcsoló		3 fázisú fix bekötés		EPH bekötés		kábeltávezetés felső szintre

Vezetékezés falon kívül kábelátalán vagy Mű I védőcsőben NYM-J kábelrel,  
padlóban betonflex vagy symalen védőcsőben, gipszkarton falban Mű II védőcsőben.  
Tűzálló kábeleket tűzálló kábelátalán (pl. OBO RKSM 620), légaázásokat tűzálló bilincsen kell vezetni.  
Tűzszakasz határon tűzgátló tömítést kell alkalmazni.  
A kábelátalán minden falatvezetésnél tűzszakasz határon megy át, illetve minden lakás bekötésénél tűzgátló tömítést szükséges alkalmazni.

- L1 Eglo 99223 Fueva 5 mennyezeti LED lámpa 16,5W 3000K 1800lm 21cm
- L2 Eglo 95874 Pineda süllyesztett LED spot 12W 1000lm
- L3 Rábalux 5073 Zircón fali lámpa 2xGU10
- L4 Philips Ledinaire WT060C LED565/840 PSU L1500 46W 5600lm 4000K IK08, IP66
- L5 PULA (Philips) 34W 3400lm 4000K IP65 120cm szabadsugárzó LED lámpatest
- L6 Eglo 99265 Fueva 5 mennyezeti LED lámpa IP44 20W 3000K 2300lm 28,5cm
- L7 Philips 17337/93/PN Hedgehog kültéri fali lámpa 1xE27 IP44 91x160x182mm
- L8 SLV 229062 BRICK DOWNUNDER kültéri fali lámpa 1xE14
- L9 Philips 15282/54/PN Patio állólámpa IP44 1xE27 47,1cm
- L10 SLV 227410 Nautilus 1xGU10 IP65 kültéri leszármazott spot lámpa
- L11 Philips 50181/31/PN Enneper süllyesztett spot lámpa 1xGU10 IP20
- L12 NOWODVORSKI Eye Tone Mennyezeti lámpa TL-8925
- L13 SLV 152232 Bima II 2xGU10, szűrke 3-fázisú sínadapterrel
- L14 Ledvance Endura Style Wall Square 15W 3000K IP44 szörke kültéri fali LED lámpa
- L15 Hajólámpa

A		2021 12 08		ÖSSZETARTÓZÓ TERVEK	
VÁLTOZAT	MEGNEVEZÉS	KIADÁS DÁTUMA			
Villamos tervező:		Megbízó:		Építész:	
Dinamic Kft. Pinténné Kolb Dóra V-T 13-4574 2100 GÖDÖLLŐ THÖKÖLY U 54. Tel./FAX:06 28-430 979 E-mail: dinamickft@mvit.hu		Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata 1073 Budapest VII. Kerület, Erzsébet krt. 6.		Villamos tervező: Valler Róbert Gépész: Parsch Ádám Papírméret: A1	
Tervezés tárgya:		Önkormányzati társasház 1076 Budapest, VII. Kerület, Varsányi utca 22-24. hrsz: 32934		Tervfajta: Méretarány: Kiviteli M 1:50	
Feltételek tervező:		Terv megnevezése: ERŐSÁRAM 3. EMELET 'A' EPÜLET ALAPRAJZ		Rajzszám: V-5A	
Pinténné Kolb Dóra V-T 13-4574					