




























JELMAGYARÁZAT	
	homlokzati hang- és fényjelző
	beltéri hangjelző
	aljtábla szerelhető, címzett, hurorkárpát hangjelző
	optikai füstérzékelő
	optikai füstérzékelő áramveszt felett, másodjelzővel
	hőmaximium / hősebesség érzékelő
	optikai füstérzékelő aljtábla hangjelzővel
	hőmaximium / hősebesség érzékelő aljtábla hangjelzővel
	légszűrő érzékelő másodjelzővel
	kombinált hő- és füstérzékelő
	kézi jelzésadó izolátorral, t=+1,40m
	címmező / I/O modul
	elektromos kulcsfelset
	füstjelző központ
	hő- és füstjelvező (HFR) rendszer kézi indító
	vezérelhető tálcasapkentyű
	üzemeltetési útjelző
	hőkérel végjelző áramellátás kőldődobozban
	kábelátvezetés alsóbb szintre
	kábelátvezetés felsőbb szintre
	Tűjelző kábel JB-VIS01 1x2x0,8mm2
	Tűjelző kábel E30 JB-HIS01H 2x2x0,8mm2 funkciószűrő szerkezetrel rősgy
	Tűjelző kábel E30 JB-HIS01H 2x2x0,8mm2 funkciószűrő szerkezetrel rősgy
	Tűjelző kábel E30 JB-HIS01H 2x2x0,8mm2 funkciószűrő szerkezetrel rősgy
	Tűjelző kábel E30 JB-HIS01H 2x2x0,8mm2 funkciószűrő szerkezetrel rősgy

A	ALAPKÍADÁS	2021.12.08		
VÁLTOZAT	MEGNEVEZÉS	KIADÁS DÁTUMA	ÖSSZETARTÓZÓ TERVEK	
Villamos tervező:		Megbízó:	Építész: Ruppert András Villamos tervező:Walter Róbert	
DINAMIC KFT. 2100 Gödöllő, Thököly új. 54. Tel.: +36-20-954-7249 Email: iroda@epeuletvillamos.hu		Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata 1073 Budapest, Erzsébet krt. 6.	Gépész: Parsch Ádám Papírméret: A1	
Tervezés tárgya:			Tervfajta:	Méretarány:
Önkormányzati társasház 1076 Budapest, Verseny u. 22-24. hrsz: 32934			KIVITELI	M 1:100
Felelős tervező:		Terv megnevezése:	Rajzszám:	
Pintérné Kóts Dóra 1-Y17-4574 Tel.: +36-20-954-7249 Email: iroda@epeuletvillamos.hu		TÜZJELZŐ RENDSZER II. EMELET NYOMVONAL TERV	VT-4	