


JELMAGYARÁZAT	
	tápegység (230VAC/24VDC)
	CO2 gázérzékelő (szerelési magasság 1,5m)
	CO2 vezérlőközpont
	CO hang- és fényjelző tábla
	E-HFR automatika elosztó
	YSLY 3x1,5mm2 (hang- és fényjelzőkhoz)
	YSLY 3x1,5mm2 (CO érzékelő vonal)



A	ALAPKIADÁS	2021.12.08		
VÁLTOZAT	MEGNEVEZÉS	KIADÁS DÁTUMA	ÖSSZETARTÓZÓ TERVEK	
Villamos tervező: DINAMIC KFT. 2100 Gödöllő, Thököly Imre u. 54. Tel.: +36-20-954-7249 Email: iroda@epuletvillamos.hu		Megbízó: Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata 1073 Budapest, Erzsébet krt. 6.		Építész: Ruppert András Villamos tervező: Valtér Róbert Gépész: Parsch Ádám Papírméret: A1
Tervezés tárgya:		Önkormányzati társasház 1076 Budapest, Verseny u. 22-24. hrsz: 32934		Tervfajta: KIVITELI Méretarány: M 1:100
Felelős tervező: Pintérné Kolb Dóra V-T 13-4574 Tel.: +36-20-954-7249 Email: iroda@epuletvillamos.hu		Terv megnevezése: KÖZÖSSÉGI INFORMATIKAI ÉS BELÉPTETŐ RENDSZER VI. EMELET "A" ÉPÜLET NYOMVONAL TERV		Rajzszám: VG-5